

AD2-28 BEDIENUNGSANLEITUNG (COSTAN)

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Firma LAE electronic entschieden haben. Lesen Sie vor der Installation des Gerätes bitte aufmerksam die vorliegende Bedienungsanleitung durch. Nur so können wir Ihnen höchste Leistungen und Sicherheit garantieren.

BESCHREIBUNG



Abb. 1 - Bedienteil.

Taste Info / Setpoint.

Taste Manuelle Abtattung / Down.

ANGABEN

- Wärmeregelausgang
- Lüfterausgang
- Abtauausgang
- Aktivierung des 2. Parameter-Sets
- Alarm
- Taste Manueller Modus / Up.
- Taste Exit / Stand-by.

INSTALLATION

- Das Gerät misst 107x95x47 mm (LxHxT) und muss an einer DIN-Schiene so befestigt werden, dass keine Flüssigkeitsinfiltrationen möglich sind, welche schwere Schäden am Gerät selbst hervorrufen und dessen Sicherheit beeinträchtigen können.
- Die Elektroanschlüsse ausführen (siehe hierzu die "Schaltpläne"). Zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen die Fühler und Signalkabel getrennt von den Starkstromleitern anbringen.
- Den Fühler T1 so in der Zelle positionieren, dass die Konservierungstemperatur des Produktes gut gemessen werden kann.
- Den Fühler T2 auf dem Verdampfer an der Stelle des maximalen Reifeansatzes befestigen.
- Die Funktionen des Fühlers T3 werden vom Parameter T3 bestimmt. Bei T3=DSP muss der Fühler die auf dem Display anzeigende Temperatur; bei T3=CND erfasst der Fühler die Verflüssigungstemperatur und muss somit zwischen den Rippen des Verflüssigungssatzes positioniert werden; bei T3=2EU misst der Fühler die Temperatur des zweiten Verdampfers und muss an der Stelle des maximalen Reifeansatzes befestigt werden; bei T3=NON ist der dritte Fühler deaktiviert.

BETRIEB

DISPLAYANZEIGEN

Im Normalbetrieb zeigt das Display die Messtemperatur oder einen folgenden Werte an:

dEF	Abtattung wird ausgeführt	hP	Hochdruckalarm auf Verflüssiger
oFF	Regler im Stand-by-Modus	h _i	Übertemperaturalarm in der Zelle
cL	Anforderung der Verflüssigerreinigung	L _o	Untertemperaturalarm in der Zelle
d _o	Alarm für Tür offen	E 1	Defekt in Fühler T1
hc	Übertemperaturalarm auf Verflüssiger	E ₂	Defekt in Fühler T2
		E ₃	Defekt in Fühler T3

INFO-MENÜ

Die im Info-Menü abrufbaren Daten sind:

E 1	Ist-Temperatur des Fühlers 1	Eh _i	Max. Messtemperatur des Fühlers 1
E 2	Ist-Temperatur des Fühlers 2	ELo	Min. Messtemperatur des Fühlers 1
E 3	Ist-Temperatur des Fühlers 3	cnd**	Verdichterbetriebszeit in Wochen
		L _{oC}	Tastenzustand (Sperr)

*: Anzeige nur wenn T2 und / oder T3 in der Parameterebene aktiviert ist. **: Anzeige nur wenn ACC > 0 ist.

Zugriff auf das Menü und Datenanzeige.

- Die Taste **[i]** drücken und loslassen.
- Mit den Tasten **[v]** oder **[a]** die anzuzeigenden Daten wählen.
- Mit der Taste **[i]** den Wert anzeigen.
- Zum Verlassen des Menüs die Taste **[x]** drücken oder 10 Sekunden warten.

Reset der gespeicherten Werte THI, TLO, CND

- Mit den Tasten **[v]** oder **[a]** den zu resettierenden Wert wählen.
- Mit der Taste **[i]** den Wert anzeigen.
- Die Taste **[i]** gedrückt halten und gleichzeitig die Taste **[x]** drücken.

STAND-BY

Die Taste **[o]**, lässt, falls für 3 Sekunden gedrückt, den Regler auf verschiedene Betriebsmodi oder Stand-by umschalten (nur bei SB=YES).

TASTENSPERRE

Die Sperre der Tasten verhindert unerwünschte und potenziell schädliche Handlungen, sollte der Regler beispielsweise in einer öffentlich zugänglichen Umgebung positioniert sein. Zur Sperre aller Tastenbefehle den Parameter im INFO-Menü auf LOC=YES einstellen; zur Wiederherstellung aller Funktionen den Parameter auf LOC=NO setzen.

WAHL DES ZWEITEN PARAMETER-SETS

Die Regelparameter können anhand von zwei vorprogrammierten Sets in wenigen Augenblicken an verschiedene Bedingungen adaptiert werden. Der Übergang von Set I zu Set II kann MANUELL erfolgen, indem bei der Einstellung IISM=MAN die Taste **[M]** für 2 Sekunden gedrückt wird, oder AUTOMATISCH bei der Erfassung von extremen Betriebsbedingungen (IISM=HDD) oder wiederum beim Schließen des HILFSEINGANGES DI2 (IISM=DI2). Die Aktivierung des Parameter-Sets II wird durch Leuchten der zugehörigen LED auf dem Bedienteil gemeldet. Bei IISM=NON ist der Übergang zu Set II gesperrt.

ABTAUUNG

Automatische Abtattung. Die Abtattung startet automatisch zu den mit dem Parameter DFT einprogrammierten Zeitintervallen.

- Abtattung mit Timer: Bei DFM=TIM läuft der Timer kontinuierlich weiter; die Abtauungen erfolgen in regelmäßigen Abständen. Bei DFM=TIM und DFT=06 erfolgen die Abtauzyklen beispielsweise in einem Abstand von je 6 Stunden.
- Optimierte Abtattung: Bei DFM=FRO läuft der Timer nur bei Reifeansatz auf dem Verdampfer weiter, bis der Parameter DFT ausgeglichen ist. Arbeitet der Verdampfer bei einer Temperatur von 0°C, hängt die Abtaufrequenz von der Wärmelast und den klimatischen Bedingungen ab. Bei Sollwerten weit unter 0°C hängt die Abtaufrequenz vorwiegend von den Betriebszeiten des Kühlgerätes ab.

Synchronabtauung: Bei DI2=DSY und wie in Abb. 3 vernetzt mit mehreren AD2-28-Geräten (siehe Parametertabelle) erfolgt die Abtattung synchron auf allen angeschlossenen Geräten. Das Gerät, das als Erstes abtauert, steuert die Synchronabtauungen aller anderen.

Speicherung der Zählung: Beim Einschalten des Gerätes setzt der Abtautimer im Fall von DFB=YES die Zählung der vor dem Ausschalten angesammelten Zeit fort, ansonsten startet er bei Null (DFB=NO). Im Stand-by-Modus ist die Zählung gesperrt.

Manuelle oder Remote-Abtattung. Durch Drücken der Taste **[o]** für 2 Sekunden oder bei DI2=RDS (Schließen des Hilfskontaktes DI2) kann eine manuelle Abtattung aktiviert werden.

Abtautyp. Nach dem Start der Abtattung werden die Verdichter- und Abtauauausgänge gemäß Parameter DTY angesteuert. Bei FID=YES sind die Verdampferlüfter während der Abtattung aktiviert.

Abtauende. Die effektive Abtauadauer wird von einigen Parametern beeinflusst.

Zeitgesteuerte Abtattung: T2=NO und T3 ist unterschieden von 2EU: Die Verdampferatemperatur wird nicht überwacht; die Abtattung hat immer eine Dauer gleich der Zeit DTO.

Temperaturüberwachung auf einem Verdampfer: T2=YES und T3 ist unterschieden von 2EU: Erreicht der Fühler T2 die Temperatur DLI innerhalb der Zeit DTO, wird die Abtattung vorzeitig gestoppt.

Temperaturüberwachung auf zwei Verdampfern: T2=YES, T3=2EU, OAU=2EU. Dieser Modus sieht die unabhängige Steuerung zweier Verdampfer vor; innerhalb der Zeit DTO, in der beide Verdampferheizelemente die festgelegte Temperatur erreichen müssen, wird dabei jenes Verdampferheizelement zuerst ausgeschaltet, das die Temperatur DLI zuerst erreicht (siehe Abbildung).

Wiederaufnahme des Wärmeregulungszyklus. Nach einer Abtattung bleiben alle Ausgänge, falls DRN über Null liegt, für DRN Minuten ausgeschaltet, damit das Eis schmelzen und das Wasser abfließen kann. Bei aktivem Fühler T2 (T2=YES) starten die Lüfter erneut, sobald die Verdampferatemperatur unter dem Wert FDD liegt; ist der Fühler T2 nicht aktiv (T2=NO) oder stellt sich diese Bedingung nach Beendigung einer Abtattung nicht innerhalb der Zeit FTO ein, werden die Lüfter nach Verstreichen von FTO trotzdem neu gestartet.

Achtung: Bei DFM=NON oder C-H=HEA sind alle Abtaufunktionen gesperrt; bei DFT=0 ist die automatische Abtattung ausgeschlossen, während eines Hochdruckalarms wird die Abtattung unterbrochen; während einer Abtattung ist der Übertemperaturalarm gesperrt.

KONFIGURATIONSPARAMETER

- Für den Zugriff auf das Konfigurationsmenü die Tasten **[o]** + **[i]** für 5 Sekunden drücken.
- Mit den Tasten **[v]** oder **[a]** den zu ändernden Parameter wählen.
- Mit der Taste **[i]** den Wert anzeigen.
- Die Taste **[i]** gedrückt halten und mit den Tasten **[v]** oder **[a]** den gewünschten Wert einstellen.
- Beim Loslassen der Taste **[i]** wird der neue Wert gespeichert und der nächste Parameter angezeigt.

■ Zum Verlassen des Menüs die Taste **[x]** drücken oder 30 Sekunden warten.

PAR	BEREICH	BESCHREIBUNG
SCL	1°C; 2°C; °F	Anzeigeskala. 1°C (nur bei INP=SN4): Messbereich -50/-9.9 ... 19.9/80°C. 2°C : Messbereich -50 ... 120°C. °F : Messbereich -55 ... 240°F. Achtung: Bei der Änderung des Wertes SCL müssen die Parameter der absoluten und relativen Temperaturen (SPL, SPH, SP, ALA, AHA, usw.) unbedingt neu konfiguriert werden.
SPL	-50..SPH	Mindestgrenzwert für die Regelung von SP.
SPH	SPL..120°	Höchstgrenzwert für die Regelung von SP.
C-H	SPL... SPH	Schalttemperatur (Wert, der in der Zelle beibehalten werden soll).
SP	REF; HEA	Kühlmodus (REF) oder Heizmodus (HEA).
HYS	1...10°	OFF/ON-Schalthysterese des Thermostaten. Kühlregelung (C-H=REF) Heizregelung (C-H=HEA)
CRT	0...30Min	Verdichterstopzeit. Eine Neukonfiguration des Ausganges kann nur nach Verstreichen von CRT Minuten nach dem vorherigen Ausschalten erfolgen. Empfohlene Werte: CRT=03 bei HYS<2.0°.
CT1	0...30Min	Aktivierungszeit des Wärmeregelausganges während einer Funktionsstörung des Fühlers T1. Bei CT1=0 ist der Ausgang immer OFF.
CT2	0...30Min	Stopzeit des Wärmeregelausganges während einer Funktionsstörung des Fühlers T1. Bei CT2=0 und CT1>0 ist der Ausgang immer ON. Beispiel: CT1=4, CT2=6: Im Fall eines Defektes des Fühlers T1 arbeitet der Verdichter mit 4-minütigen ON-Zyklen und 6-minütigen OFF-Zyklen.
CSD	0..30Min	Verzögerung des Verdichterstopps nach Türöffnung (aktiv nur bei DS = YES).
DFM	NON; TIM; FRO	Startmodus eines Abtauzyklus. NON : Die Abtauaktion wird deaktiviert (<i>der nächste Parameter ist FID</i>). TIM : Der Timer für die Abtauaktivierung läuft kontinuierlich weiter. FRO : Der Timer läuft nur bei einem Reifeansatz auf dem Verdampfer weiter (optimierter Timerbetrieb).
DFT	0...99 St.	Timerwert, nach dessen Erreichen ein Abtauzyklus gestartet wird.
DFB	NO/YES	Speicherung der vom Abtautimer gezählten Zeit. Bei DFB=YES startet der Timer nach einem Spannungsausfall (Black-out) wieder beim Wert, der beim Ausschalten erreicht war, ± 30 Min. Bei DFB=NO startet der Timer nach einem Spannungsausfall bei Null.
DLI	-50...120°	Abtauendtemperatur.
DTO	1...120Min	Maximale Abtauadauer.
DTY	OFF; ELE; GAS	Abtautyp. OFF: Abtattung bei Stopp (Verdichter und Abtauheizung OFF). ELE: Elektrische Abtattung (Verdichter OFF und Abtauheizung ON). GAS: Heißgasabtattung (Verdichter und Abtauheizung ON).
DPD	0...240Sek	Verdampfer-Pump-Down. Beim Abtaustart bleiben die durch den Parameter DTY definierten Abtauauausgänge für DPD-Sekunden ausgeschaltet.
DRN	0...30Min	Pause nach Abtattung (Abtropfphase des Verdampfers).
DDM	RT; LT; SP; DEF	Displayanzeige während Abtattung: RT : Ist-Temperatur; LT : Letzte Temperatur vor der Abtattung; SP : Aktueller Sollwert; DEF : "dEF".
DDY	0...60Min	Verzögerung in der Anzeige. Während der Abtattung und für DDY-Minuten nach der Beendigung dieser Phase, zeigt die Displayanzeige die durch den Parameter DDM einprogrammierte Angabe an.
FID	NO/YES	Lüfteraktivierung während der Abtattung.
FDD	-50...120°	Temperatur für den Neustart der Verdampferlüfter nach einer Abtattung.
FTO	0...120Min	Dauer des maximalen Verdampferlüfterstopps nach einer Abtattung.
FCM	NON; TMP; TIM	Steuerung der Verdampferlüfter während der Wärmeregulung. NON : Die Verdampferlüfter bleiben immer eingeschaltet; TMP : Wärmeregulung. Die Verdampferlüfter sind zusammen mit dem Verdichter im Betrieb. Nach der Abschaltung des Verdichters, bleiben die Lüfter eingeschaltet, solange die Temperatur-Differenz Te-Ta grösser als FDT ist. Die Lüfter schalten wieder mit dem Differential FDH ein. (Te = Verdampferatemperatur, Ta = Lüfttemperatur); TIM : Zeitliche Steuerung. Die Verdampferlüfter sind eingeschaltet, wenn der Verdichter läuft. Nach der Abschaltung des Verdichters, schalten die Lüfter ein und aus gemäß den Parametern FT1, FT2, FT3 (siehe Abb. 2).
FDT	-120...0°	Differenz Verdampfer - Luft zur Abschaltung der Lüfter nach der Abschaltung des Verdichters.
FDH	1...120°	Temperaturdifferential zur Wiedereinschaltung der Verdampferlüfter. Beispiel: FDT = -1, FDH=3. In diesem Beispiel, nach der Abschaltung des Verdichters, werden die Lüfter bei Te > Ta -1 (FDT) ausgeschaltet. Wenn Te < Ta -4 (FDT-FDH) werden die Lüfter wieder eingeschaltet.
FT1	0...180Sek	Ausschaltverzögerung der Lüfter nach Verdichterstop. Siehe Abb. 2.
FT2	0...30Min	Lüfterstopp mit Timer. Bei FT2=0 bleiben die Lüfter immer eingeschaltet.
FT3	0...30Min	Lüfterbetrieb mit Timer. Bei FT3=0 und FT2 > 0 bleiben die Lüfter immer ausgeschaltet
FSS	NO/YES	Aktiviert die Lüfter-LED. Bei FSS=YES leuchtet die Lüfter-LED auf, wenn die Lüfter laufen.
ATM	NON; ABS; REL	Alarmschwellen. NON : Alle Temperaturalarms sind gesperrt (<i>der nächste Parameter ist ADO</i>). ABS : Die in ALA und AHA programmierten Werte stellen die effektiven Alarmschwellen dar. REL : Die in ALR und AHR programmierten Werte sind die Alarmedifferenziale für SP und SP+HYS.
ALA	-50... 120°	Alarmschwelle für Untertemperatur.
AHA	-50... 120°	Alarmschwelle für Übertemperatur.
ALR	-12... 0°	Alarmedifferential für Untertemperatur. Bei ALR=0 wird der Untertemperaturalarm ausgeschlossen
AHR	0... 12°	Alarmedifferential für Übertemperatur. Bei AHR=0 wird der Übertemperaturalarm ausgeschlossen
ATI	T1; T2; T3	Wahl des Bezugsfühlers für Temperaturalarms.
ATD	0... 120Min	Verzögerung der Temperaturalarmmeldung.
ADO	0... 30Min	Verzögerung der Alarmmeldung für Tür offen.

AHM	NON; ALR; STP;	Betriebsmodus bei Verflüssigeralarm. NON : Sperre des Verflüssigeralarms. ALR : Im Alarmfall blinken auf dem Display die Zeichen "HC" und wird der Summer aktiviert. STP : Die Alarmanzeigen werden ausgelöst und der Verdichter und die Abtauungen gestoppt.
AHT	-50...120°	Verflüssigungstemperaturalarm (er wird vom Fühler T3 gemessen).
ACC	0..52 Wochen	Periodische Verflüssigerreinigung. Sobald die Verdichterbetriebszeit (in Wochen) den Wert ACC erreicht, blinken auf dem Display die Zeichen "CL". Bei ACC=0 wird die Verflüssigerreinigungsmeldung ausgeschlossen.
IISM	NON; MAN; HDD; DI2; DIN	Übergang zum 2. Parameter-Set. NON : Sperre des 2. Parameter-Sets (<i>der nächste Parameter ist SB</i>). MAN : Aktivierung der Taste [M] für die Umschaltung der beiden Parameter-Sets. HDD : Automatischer Übergang zum 2. Parameter-Set bei der Erfassung von extremen Betriebsbedingungen. DI2 : Übergang zum 2. Parameter-Set beim Schließen des Hilfeinganges DI2. DIN : Die Umschaltung zur 2. Parametergruppe erfolgt beim Schließen des Hilfeingangs DI1 oder DI2.
IISL	-50... IISH	Mindestgrenzwert für die Regelung von IISP.
IISH	IISL... 120°	Höchstgrenzwert für die Regelung IISP.
IISP	IISL... IISH	Sollwert in Modus 2.
IIHY	1... 10°	OFF/ON-Schalthysterese in Modus 2.
IIFC	NON;TMP; TIM	Steuerung der Verdampferlüfter in Modus 2. Siehe FCM.
HDS	1...5	Ansprechvermögen des Reglers für den automatischen Übergang von Set 1 zu Set 2 (1=min. 5=max.).
IIDF	0...99 St.	Stundenzählerwert für den Start eines Abtauzyklus in Modus 2.
IIDO	1...120 Min	Maximale Abtauadauer in Modus 2.
IIC1	1...30 Min	Thermostatausgangsaktivierungszeit bei einem Fehler des Fühlers T1, in Modus 2.
SB	NO/YES	Aktivierung der Stand-by-Taste [o] .
DI1	NON; DOR; IISM; TST	DI1 Funktion des Digitaleingangs DI1. NON : Digitaleingang 1 nicht aktiv. DOR : Digitaleingang als Türkontakt. IISM : Beim Schließen des Kontaktes verwendet der Regler als Bezug die Parameter der Gruppe 2. TST : Test-Modus: beim Schließen des Kontaktes erfolgt die Aktivierung des Verdichters und der Lüfter. Bei der Öffnung des Kontaktes wird eine Abtattung eingeleitet.
DI2	NON; HPS; IISM; RDS; DSY	Funktionen des digitalen Einganges DI2. NON : Digitaler Eingang 2 nicht aktiv. HPS : Bei der Öffnung wird ein Hochdruckalarm in Verflüssigersatz ausgelöst. IISM : Beim Schließen des Kontaktes verwendet der Regler als Bezug die Parameter des 2. Sets. RDS : Beim Schließen des Kontaktes wird eine Abtattung gestartet (Remote-Steuerung). DSY : Synchronisierung der Abtauungen. Die wie in Abb. 3 vernetzten Geräte beginnen bzw. beenden die Abtattung gleichzeitig. Das erste Gerät in Abtattung gibt den Startbefehl. Das Gerät, das als Letztes die Abtattung beendet, gibt den Stoppbefehl.
LSM	NON; MAN; DOR	Lichtsteuerung. NON : Keine Lichtsteuerung. MAN : Lichtausgangssteuerung mittels Taste [M] (bei OAx=LGT). DOR : Lichtausgang aktiviert bei Türöffnung (bei OAx=LGT).
OA1	NON; 0-1; LGT; 2CU; 2EU; ALD; AL1; FAN; BT	Funktionen des Hilfsausganges AUX 1. NON : Ausgang deaktiviert (immer ausgeschaltet). 0-1 : Die Relaiskontakte folgen dem ON-/Stand-by-Zustand des Reglers. LGT : Ausgang für Lichtsteuerung aktiviert. 2CU : Ausgang für die Ansteuerung eines zweiten Verdampfers programmiert. 2EU : Ausgang für die elektrische Abtattung des zweiten Verdampfers aktiviert. ALD : Öffnung der Kontakte im Alarmfall. AL1 : Schließung der Kontakte im Alarmfall. FAN : Ausgang programmiert zur Lüftersteuerung. BT : Die Relaiskontakte schliessen bei der Aktivierung des Modus 2 (siehe IISM). In Modus 1 werden die Kontakte geöffnet. Weiterhin, bei OA1 oder OA3=2CU, erfolgt die Aktivierung des zweiten Verdichters nur in Modus 2.
OA2	Siehe OA1	Funktionen des Hilfsausganges AUX 2. Siehe OA1.
OA3	Siehe OA1	Funktionen des Hilfsausganges AUX 3. Siehe OA1
2CD	0...120 Sek	Einschaltverzögerung des zweiten Verdichters. Bei OAU = 2CU wird der Hilfsausgang 2CD Sekunden nach dem Start des ersten Verdichters aktiviert. Das Ausschalten der Verdichter erfolgt hingegen immer gleichzeitig.
INP	SN4; ST1	Wahl des Temperaturfühlers. Bei INP=SN4 müssen die Fühler den Modellen LAE SN4... entsprechen; bei INP=ST1 den Modellen LAE ST1...
OS1	-12.5..12.5°C	Messwertkorrektur des Fühlers T1.
T2	NO/YES	Aktivierung des Fühlers T2 (Verdampfer).
OS2	-12.5..12.5°C	Messwertkorrektur des Fühlers T2.
T3	NON; DSP; CND; 2EU	Funktionen des Hilfsfühlers T3. NON : Fühler T3 nicht vorhanden. DSP : Displayanzeige des Temperaturmesswertes T3. CND : Messung der Verflüssigungstemperatur. 2EU : Messung der Temperatur des zweiten Verdampfers.
OS3	-12.5..12.5°C	Messwertkorrektur des Fühlers 3.
TLD	1...30 Min	Verzögerung der Mindesttemperatur- (TLO) und Höchsttemperaturspeicherung (THI).
SIM	0...100	Displayverlangsamung.
ADR	1...255	Adresse von AD2-28 für Kommunikation mit einem PC.

SCHALTPLÄNE





Abb. 3 Schaltplan für die Synchronisierung der Abtaustarts und -stopps

AD2-28 (COSTAN)



INSTRUCTIONS FOR USE BEDIENUNGSANLEITUNG

lae
ELECTRONIC

VIA PADOVA, 25
31046 ODERZO /TV /ITALY
TEL. +39 - 0422 815320
FAX +39 - 0422 814073
www.lae-electronic.com
E-mail: sales@lae-electronic.com

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

230Vac±10%, 50/60Hz, 3W

Maximale Schaltleistungen Relaisausgänge (240Vac)

	AD2-28C1S3E-1CS / -4CS
Verdichter	16A ohmisch 12 FLA 72 RLA
Verdampferlüfter	8A ohmisch 2 FLA 12 RLA
Abtattung	16A ohmisch
Hilfsausgänge 1	7A ohmisch
Hilfsausgänge 2	7A ohmisch

Eingänge

NTC 10KΩ@25°C LAE-Code SN4...
PTC 1000KΩ@25°C LAE-Code ST1...

Messbereich

-50...120°C, -55...240°F
-50 / -9.9 ... 19.9 / 80°C (nur bei NTC10K)

Messgenauigkeit

<0.5°C im Messbereich

Betriebsbedingungen

-10 ... +50°C; 15%...80% r.F.
Verbrauchungsgrad 2

Zertifizierungen und Bezugsnormen

- RoHS 2011/65/UE
- EN50082-1; EN55022 (Klasse B);
- EN60730-1; EN60730-2-9;
- UL60730-1A, Datei SA32385

AD2-28

INSTRUCTIONS FOR USE

BEDIENUNGSANLEITUNG

EN

DE